



РОСС RU.0001.510848

испытательная
лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
в городе Лесосибирске**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510848

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 14.10.2015

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
662547, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Мира, 5, пом. 1

Тел. (391-45) 5-42-19
Факс (391-45) 5-42-19

<http://fbuz24.ru>
lesosibirsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
Главный врач филиала
Гаталок Д. С.
М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 18.03.2021 г. № 121-1180



1. Наименование заявителя, адрес: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис» (объект) 663412, Мотыгинский р-н, Новоангарск п, Просвещения ул, 19
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис» 663412, Мотыгинский р-н, Новоангарск п, Просвещения ул, 19
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сервис» Мотыгинский р-н, Новоангарск, ул. 3 квартал, д. 10 кв.5
 - 3.3 Наименование точки отбора: водозабор-распределительная сеть (после озонифильтровой станции)
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л.
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 17.03.2021 г. 08:20
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 17.03.2021 г. 10:00
 Отбор произвел (должность, ФИО): генеральный директор А.А. Шалюпова
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): не указан
 Тара, упаковка: стекло
 Условия транспортировки: Автотранспорт
 Методы отбора проб (образцов): ответственность за отбор проб несет заказчик
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 17.03.2021 г.
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 170787/20 от 19.12.2020 г.
 Цель исследования, основание: Производственный контроль
 Условия хранения: не применимо

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:-
 8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
 9. Код образца (пробы): 121-1180
 10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 10:10 17.03.2021

Дата начала исследования (испытания): 17.03.2021

Дата окончания исследования (испытания): 18.03.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ/см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды. Методические указания

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 (подпись)

Оператор ЭВ и ВМ Алтурмесова
 Е.В.
 (должность, ФИО)

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Лесосибирске заявляет следующее: результаты испытаний, приведенные в настоящем протоколе, характеризуют только представленные образцы (пробы), прошедшие испытания.
 Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.